

# CERTYFIKAT

<b>Posiadacz certyfikatu</b>	<b>Gamrat Spółka Akcyjna</b> <b>ul. Mickiewicza 108</b> <b>38-200 Jasło</b> <b>POLSKA</b>
<b>Zakład produkcyjny</b>	Jasło
<b>Produkt</b>	Rury z polietylenu do alternatywnych technik montażowych – PE 100-RC
<b>Klasyfikacja</b>	EG 926.2, średnica zewnętrzna 75 mm do 225 mm
<b>Typ, Model</b>	TWINGAM PE100RC
<b>Uwagi dotyczące typu</b>	PAS 1075 Typ 1 - AW Podstawa EN 12201-2
<b>Podstawa do prób</b>	PAS 1075:2009-04 Plan Certyfikacji System rur z tworzywa (rury ciśnieniowe i armatura) (2015-03)
<b>Znak zgodności</b>	
<b>Nr rejestracyjny</b>	P1R0481
<b>Data ważności</b>	2021-10-31
<b>Prawo użytkowania</b>	Niniejszy certyfikat uprawnia do umieszczania powyższych symboli zgodności wraz z podanym numerem rejestru. Informacje dodatkowe – zobacz załącznik.

2016-10-25

Dipl.-Phys. Carlo Seiser  
Jednostka certyfikująca

# ZAŁĄCZNIK

Strona 1 z 1

<b>Certyfikat</b>	P1R0481 z dnia 2016-10-25
<b>Dane techniczne</b>	Materiał: PE 100-RC Rodzaj materiału: zob. wykaz materiałów zakładu produkcyjnego Wymiary: 75 mm do 225 mm Ciśnienie robocze dla metody Berstlining : maksymalnie 5 bar (SDR 11) Kolor: czarny
<b>Laboratorium badawcze/ Organ kontrolny</b>	Hessel Ingenieurtechnik GmbH Am Münsterwald 3 52159 Roetgen NIEMCY
<b>Raporty z badań</b>	R16 01 3074_ACT, R16 02 3074_A_PLT+ z dnia 2016-10-07

