



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY **HK/W/0236/01/2014**
HYGIENIC CERTIFICATE **ORIGINAL**

Wyrób / product: **Rury i kształtki polietylenowe warstwowe TWINGAM klasy PE 100 i PE 100RC, w zakresie średnic 16 - 800 mm i SDR 6; 7,4; 9; 11; 13,6; 17; 17,6; 21; 26; 33; 41**

Zawierający / containing: polietylen PE 100, PE 100 RC

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą.
Atest nie obejmuje podatności na tworzenie się biofilmu.

Wytwórca / producer:

GAMRAT Spółka Akcyjna
38-200 Jasło
ul. Mickiewicza 108

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GAMRAT Spółka Akcyjna
38-200 Jasło
ul. Mickiewicza 108

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-05-07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-05-07
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 maja 2014

The date of issue of the certificate: 7th May 2014

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Reprodukcowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

PHG T. Pudek