

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 32/ZR/14

- 1. Producent wyrobu budowlanego:** „Gamrat” Spółka Akcyjna
ul. Mickiewicza 108; 38-200 Jasło
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:**
Rury polietylenowe PE 80 i PE100 jedno i wielowarstwowe do rozprowadzania paliw gazowych;
Rury polietylenowe warstwowe TWINGAM klasy PE 100 i PE 100 RC do rozprowadzania paliw gazowych
Zakres średnic $\varnothing 20 - \varnothing 630$; szeregi wymiarowe SDR 11; 17; 17,6;
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:** PKWU 22.21.21.0
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:** do przesyłania paliw gazowych. Maksymalna temperatura przesyłanego medium 40°C; powyżej 20°C należy stosować współczynniki obniżające dopuszczalne ciśnienie pracy.
Można stosować technikę zaciskania rur pod warunkiem ścisłego przestrzegania „Podstawowych zaleceń przy stosowaniu zaciskania rur PE produkcji GAMRAT S.A.”
(zgodnie ze specyfikacją techniczną)
- 5. Specyfikacja techniczna:** PN-EN 1555-2:2012 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury”.
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)
- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:** ciśnienie nominalne dla rur klasy PE80 SDR 11 – PN 8, SDR 17 – PN 5, SDR 17,6 – PN 4,8; dla rur klasy PE100 i PE 100 RC SDR 11 – PN 10, SDR 17 – PN 6,2, SDR 17,6 – PN 6 - temperatura odniesienia 20°C.
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)
- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego :** ZETOM KATOWICE, AC 005, Certyfikat Zgodności nr 31/14.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Jasło, 31.03.2014
(miejsce i data wystawienia)

Pełnomocnik „Gamrat” S.A. w Jasle
Dyrektor Zakładu Rur

Mirosław Danicki

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)