

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOCI UŻYTKOWYCH
nr 2/RJ/23**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :

System WellGam. Rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z PVC - U

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :

PN 10, PN 12,5 oraz PN 16 - rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z PVC-U w zakresie średnic od \varnothing 63 do \varnothing 450

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :

Systemy przewodów rurowych z PVC-U przeznaczony do budowy studni wierconych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :

Gamrat SA , ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło; zakład w Jasle

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony :

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

„system 4”

7. Krajowa specyfikacja techniczna :

7a. Polska Norma wyrobu :

PN-G-02323 : 2011 „Studnie wiercone. Rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z nieplastifikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U). Wymagania”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna :

nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zawartość monomeru chlorku winylu (VCM)	< 0,0001%, PN-EN ISO 1452-1:2010, pkt. 4.1	
Wpływ na jakość wody	Zgodny z PN-G-02323:2011, pkt 5.6	Atest NIZP-PZH numer B.BK.60110.0184.2023 ważny do 06.04.2026 – rury studzienne Atest NIZP-PZH numer B-BK-60210-0438/21 ważny do 14.07.2024 – rury filtrowe
Gęstość	1350 kg/m ³ ≤ q ≤ 1460 kg/m ³ , PN-EN ISO 1452-1:2010, pkt. 4.2	
Minimalna wymagana wytrzymałość MRS	≥ 25 MPa, zgodny z PN-G-02323:2011, pkt. 5.1.2	
Wygląd zewnętrzny	zgodny z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 5.1	
Barwa	zgodny z PN-G-02323:2011, pkt. 5.2	
Cechy geometryczne	zgodny z PN-G-02323:2011, pkt. 5.3	
Właściwości mechaniczne	Udarność TIR ≤ 10 %, PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 8.1	
	Krótkotrwała wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne w temp. 20°C, 1h zgodnie z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 8.2	
	Długotrwała wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne w temp. 60°C, 1000h zgodnie z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 8.2	
	Krótkotrwała wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne kielichów stanowiących integralną część rury w temp. 20°C, 1h zgodnie z PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 8.2	
Właściwości fizyczne	Temperatura mięknięcia według Vicata (VST); ≥ 80°C, PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 9	
	Skurcz wzdłużny; ≤ 5%, PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 9	
	Odporność na dichlorometan; brak oddziaływania na powierzchnię próbki do badań, PN-EN ISO 1452-2:2010, pkt. 9	
Szczelność połączeń	zgodna z PN-G-02323:2011, pkt. 5.8	
Cechowanie	zgodne z PN-G-02323:2011, pkt. 5.9	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Jerzy Pachana – Dyrektor Generalny

Jasło dnia 25.08.2023
(miejsce i data wydania)

Członek Zarządu
Dyrektor Generalny

Jerzy Pachana

(podpis)

Druk: Q 026 – wyd. 2-11/19