

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 10/RJ/25**

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :*

Rury WaterGam z PVC-U.

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :*

Lekka – L, Średnia – S, Ciężka – C

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :*

Rury do montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :*

Gamrat SA , ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło; zakład w Jaśle

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony :*

nie dotyczy

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

„system 4”

7. *Krajowa specyfikacja techniczna :*

7a. Polska Norma wyrobu :

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna :

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1

Rury studienne i filtrowe GAMRAT

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wpływ na jakość wody	Zgodny z ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1	Atest NIZP- PZH nr. B.BK.60110.0448.2025 ważny do 17.06.2028
Wygląd zewnętrzny i barwa	Powierzchnie rur powinny być gładkie, czyste, pozbawione zarysowań, pęcherzy, zanieczyszczeń, porów i innych nieregularności, ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 załącznik A	Oględziny prowadzi się okiem nieuzbrojonym
Cechy geometryczne	Wymiary rur, kielichów oraz nacięć na rurach filtrowych zgodne z danymi zamieszczonymi w ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 załącznik A	
Własności mechaniczne	Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne – brak uszkodzeń ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 tablica nr 3 Odporność na uderzenia (metoda spadającego ciężarka) - $TIR \leq 10\%$, parametry badania wg. PN-EN 1401-1:2019	W przypadku rur filtrowych badanie wykonuje się na rurze przed wykonaniem szczelin
Własności fizyczne	Temperatura mięknięcia według Vicata (VST); $\geq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$, ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 tablica nr 3 Skurcz wzłużny; $\leq 5\%$, brak pęcherzy i pęknięć, ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 tablica nr 3 Odporność na dichlorometan w określonej temperaturze: brak oddziaływania, ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 tablica nr 3	
Wymagania użytkowe	Szczelność połączeń przy ciśnieniu wewnętrznym – brak przecieku, ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 tablica nr 3 Szczelność połączeń przy podciśnieniu -0,3 bar Spadek ciśnienia $\leq -0,27$ bar ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 tablica nr 3	W przypadku rur filtrowych badanie wykonuje się na rurze przed wykonaniem szczelin W przypadku rur filtrowych badanie wykonuje się na rurze przed wykonaniem szczelin
Cechowanie	zgodne z ITB-KOT-2023/2507 wydanie 1 pkt.4	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Jerzy Pachana – Dyrektor Zakładu Rur

Jasło dnia 29.10.2025

(miejsce i data wydania)

Członek Zarządu
Dyrektor Zakładu Rury

.....
Jerzy Pachana

Druk: Q 026 – wyd. 2-11/19